

# Økt informasjonsbehov ved tilknytningssøknader lik og over 1 MW

Agder Energi Nett (AEN) er pliktig å stille nettkapasitet til rådighet for kunder som ønsker nettilknytning eller økning av eksisterende effektuttak. Dette gjelder både forbruks- og produksjonskunder. Som hovedregel skal reservasjon av nettkapasitet skje fortløpende etter «først-til-mølla-prinsippet», men på grunn av en massiv økning i tilknytningsforespørsler på kort tid er det nå veldig mange steder innenfor AENs konsesjonsområde hvor etterspørselen etter nettkapasitet er betydelig større enn det som er tilgjengelig.

AEN er opptatt av å ha en praksis som ikke medfører eller skaper urimelige markedsbarrierer, og har derfor etablert en ikke-diskriminerende køordning for tilknytningsforespørsler med effektbehov lik eller over 1 MW som ikke defineres som vanlig forsyning<sup>1</sup>. Disse forespørslene vurderes med utgangspunkt i fastsatte kriterier knyttet til prosjektets modenhet og sannsynlighet for realisering. Sett i sammenheng med tidspunktet for når tilknytningsbehovet ble meldt til AEN, vil denne vurderingen avgjøre hvor i køen hver enkelt forespørsel vil havne.

Modenhetsvurderingen er basert på mottatt informasjon om prosjektet det søkes tilknytning for. Når denne vurderingen er gjennomført, gjøres det en analyse av om og når det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte kunden i eksisterende nett.

For å sikre en likebehandlet modenhetsvurdering av innmeldte saker, er det behov for at alle kunder oppgir lik informasjon om sitt prosjekt. Manglende informasjon vil kunne føre til at prosjektet vurderes som ikke modent nok til å bli tildelt en køplass, og det vil derfor være i kundens egen interesse at de etterspurte opplysningene er av tilstrekkelig kvalitet ved første henvendelse.

## Vi ber derfor om at alle kunder oppgir følgende informasjon ved søknad om nettilknytning:

### 1. Signert bekreftelse fra signaturberettiget hos sluttkunde

I bekreftelsen skal det tydelig fremgå hvilket selskap som vil bli permanent nettkunde etter spenningssetting, med fullt selskapsnavn og organisasjonsnummer. Bekreftelsen må komme fra selskapet selv og ikke via ekstern konsulent, tilrettelegger eller lignende.

Dersom eier og bruker av nettanlegg ikke er samme foretak skal det fremlegges signert bekreftelse fra begge parter.

Dersom sluttkunde ikke er avklart på dette tidspunktet, skal det opplyses om og begrunnes.

### 2. Opplysninger om ønsket effektbehov og bakgrunn for behovet

Det skal gis en beskrivelse av ønsket effektbehov (kW/MW) ved spenningssetting med et foreløpig effektbudsjett som viser antatt forbruksmønster. I beskrivelsen bør det minimum fremkomme følgende:

- Anleggsadresse for effektuttaket (adresse, gnr/bnr)
- Hva effektuttaket skal benyttes til (type næringsvirksomhet, f.eks. ladestasjon, landstrøm, fiskeoppdrett, vindkraft osv.)

<sup>1</sup> Reservere kapasitet til vanlige strømkunder:

<https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/nettilknytning/leveringsplikt/reserve-re-kapasitet-til-vanlige-stromkunder/>

- Forventet effektprofil over året, med eventuelle sesongvariasjoner/døgnvariasjoner
- Opptrappingsplan med kvartalsoppløsning
- Vurdering av mulighet for fleksibilitet i forbruket (tilknytning på vilkår) og eventuelle avbruddskonsekvenser

**NB!** Dersom det samlede effektbehovet gjelder flere eiendommer (gnr/bnr) må det sendes én tilknytningsforespørsel per eiendom.

### 3. Status reguleringsplan

Godkjent reguleringsplan for området skal fremlegges hvis mulig. Dersom området ikke er ferdig regulert eller regulering ikke er påbegynt skal dette opplyses om. I så tilfelle er det også ønskelig med en overordnet tidsplan for det videre reguleringsarbeidet.

### 4. Dokumentasjon av prosjektets planlagte fremdrift

Det skal fremlegges en foreløpig fremdrifts- og milepælsplan for kundens egen utbygging, som minimum bør inneholde:

- Hvilke offentlig- og privatrettslige tillatelser som må på plass, og når disse kan forventes
- Sentrale tidsfrister og milepæler, eksempelvis:
  - o Investeringsbeslutning(er)
  - o Finansiering med overordnet finansieringsplan
  - o Ønsket tidspunkt for spenningssetting (minimum årstall og antatt kvartal)

### 5. Finansieringsplan og sannsynlighetsvurdering

Det skal fremlegges en foreløpig finansieringsplan som understøtter realisering av prosjektet iht. planlagt fremdrift.

Kunden skal også gi en egen vurdering av sannsynligheten for at prosjektet vil bli realisert på ønsket tidspunkt for spenningssetting. Vurderingen bør som et minimum inneholde selskapets refleksjoner rundt følgende forhold:

- Markedsmessige utsikter for selskapets virksomhet, dokumentert med utgangspunkt i interne og/eller eksterne analyser
- Hvilke faktiske, rettslige og finansielle/økonomiske utfordringer/hindringer som kan føre til forsinkelser i fremdriftsplanen, og/eller stanse prosjektet helt. For eventuelle utfordringer som er av vesentlig art bes det om en detaljert redegjørelse som også inneholder en vurdering av sannsynligheten for at utfordringen vil inntreffe

### Reservasjon av kapasitet

Dersom kunden får reservere nettkapasitet skal denne reservasjonen være tidsbegrenset. Alle kunder må videre holde seg til avtalt og skriftlig fremlagt fremdriftsplan og andre frister fra AEN for å beholde sin plass i køen. Dersom dette ikke overholdes vil kunden miste sin køplass, og reservert kapasitet vil fristilles til andre kunder.

### Håndtering av sensitive opplysninger

AEN har strenge interne rutiner for informasjonshåndtering for å ivareta eventuelle forretningsensitive opplysninger. Alle innsendte opplysninger vil bli behandlet konfidensielt.